

Приложение 3.2
к Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования
«Город Саратов» до 2042 года

Установленная и располагаемая мощности котельных ведомственной принадлежности

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных ООО «ТЭГК», Гкал/ч

№ п/п	Район эксплуатационный. Адрес котельной	Тепловая мощность котельных				
		установлен ная	ограничен ия	располагаем ая	С/Н	НЕТТ О
Ленинский район						
1	ул. Гвардейская,2а	22,250	4,028	18,223	0,556	17,666
2	ул. 3-я Степная	3,440	0,345	3,095	0,086	3,009
3	ул. Деловая,22	32,000	6,450	25,551	0,800	24,751
4	пр-кт 50 лет Октября,108	40,200	7,393	32,807	1,005	31,802
5	Московское шоссе,14	24,400	4,900	19,500	0,610	18,890
6	ул. Ломоносова,1	61,290	26,034	35,256	1,532	33,724
7	ул. Лесная,2	0,602		0,916	0,015	0,901
8	Московское шоссе, 15	6,750	2,603	4,147	0,169	3,978
9	ул. Шехурдина , 4г	4,300	0,612	3,688	0,108	3,581
10	Московское шоссе, б/н	10,723	0,000	10,723	0,161	10,562
	Итого по району	205,955	52,364	153,904	5,042	148,863
Кировский район						
11	ул. Танкистов,89	0,777	0,325	0,452	0,019	0,433
12	ул. Тракторная,52	6,220	1,561	4,659	0,156	4,504
13	ул. Аткарская,51	0,860	0,026	0,834	0,022	0,812
14	ул. 1-я Гуселка	0,602	0,428	0,174	0,015	0,159
15	ул. Танкистов,191б	1,719	0,283	1,436	0,026	1,410
16	ул. Соколова,323	0,086	0,046	0,040	0,002	0,038
17	Мурманский пр., 4г	1,462	0,295	1,167	0,037	1,130
	Итого по району	11,726	2,964	8,762	0,276	8,486
Волжский район						
18	ул. Г. Краснодона,14	22,500	13,240	9,260	0,563	8,698
19	2-й Соколовогорский пр,3	20,960	4,502	16,458	0,524	15,934
20	совхоз « Комбайн»	1,720		2,240	0,043	2,197
21	ул. Мясницкая,65/71	0,860	0,340	0,520	0,022	0,498
22	п. Юбилейный	64,300	22,250	42,050	1,608	40,443
23	ул. Менякина 1б	8,599	0,599	8,000	0,129	7,871
24	мкрн. Березки, ул. Воскресенская	4,988	0,673	4,315	0,075	4,240
25	мкрн. Иволгино	6,234	0,234	6,000	0,094	5,906
26	ул. Самойловская,59	0,860		0,860	0,013	0,847
27	ул. Скоморохова,11	1,032		1,032	0,015	1,017
28	ул. Скоморохова,13	0,860		0,860	0,013	0,847

№ п/п	Район эксплуатационный. Адрес котельной	Тепловая мощность котельных				
		установлен ная	ограничен ия	располагаем ая	С/Н	НЕТТ О
29	ул. Скоморохова,15	0,722		0,722	0,011	0,712
30	ул. Скоморохова, 17	0,619		0,619	0,009	0,610
31	ул. Скоморохова,19	0,791		0,791	0,012	0,779
32	ул. Скоморохова,28А	0,860		0,860	0,013	0,847
33	ул. Апрельская,8	0,387		0,387	0,006	0,381
	Итого по району	136,293	41,838	94,975	3,148	91,827
Заводской район						
34	ул. Артельная,1	9,450	5,300	4,150	0,236	3,914
35	Огородная,33	7,030	3,480	3,550	0,176	3,374
36	Пензенская,1	1,462		3,000	0,037	2,963
37	ул. Южная,46	0,687	0,182	0,505	0,017	0,488
38	Н.-Астраханское ш.,37	2,193	0,193	2,000	0,055	1,945
	Итого по району	20,822	9,155	13,205	0,521	12,684
Октябрьский район						
39	ул. Политехническая,47	13,290	8,710	4,580	0,332	4,248
40	Областная больница Смирновское ущ., 1	19,500	9,450	10,050	0,488	9,563
		1,320	0,773	0,547	0,033	0,514
41	2-й Детский пр., 29/41	3,440		3,593	0,086	3,507
42	ул. Б. Садовая,85	4,214	0,594	3,620	0,105	3,515
43	3-й Детский пр., 1/9	11,100	5,510	5,590	0,278	5,313
44	ул. 2 Садовая,1066	13,290	4,530	8,760	0,332	8,428
	Итого по району	66,154	29,567	36,740	1,654	35,087
Фрунзенский район						
45	ул. Железнодорожная,29	1,093	0,445	0,648	0,027	0,621
46	ул.Шелковичная,155/161	4,420	1,460	2,960	0,111	2,850
47	Лысая гора	0,516		0,658	0,013	0,645
48	ул. Шелковичная,186	18,050	3,733	14,317	0,451	13,866
49	Б.Садовая,151/8	18,402	8,600	9,802	0,460	9,342
50	ул. Новоузенская, 176 (166/168)	1,032	0,039	0,993	0,026	0,967
51	ул. Вавилова,8/26	0,430		0,430	0,011	0,419
	Итого по району	43,943	14,277	29,808	1,099	28,709
	Итого по предприятию	484,893	147,499	337,394	11,738	325,656

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной МКУ «СХиТО», Гкал/ч

№ п/п	Котельная	Установленная тепловая мощность	Располагаемая тепловая мощность	Собственные нужды	Тепловая мощность НЕТТО
1	Котельная №1	0,172	0,172	0,003	0,169
2	Котельная №1А	0,054	0,054	0,001	0,053
3	Котельная №19 (блочная)	3,440	3,440	0,052	3,388
4	Котельная №21 (квартальная)	1,260	1,260	0,019	1,241
5	Котельная №26	0,384	0,384	0,006	0,378
6	Котельная №27	0,240	0,240	0,005	0,235
7	Котельная №32	0,252	0,252	0,004	0,248
8	Котельная №33	0,860	0,860	0,009	0,851
9	Котельная №36	0,140	0,140	0,002	0,138

10	Котельная с. Александровка	1,290	1,290	0,019	1,271
11	Котельная СОШ, с. Березина Речка	0,169	0,169	0,003	0,166
12	Котельная №11	3,438	3,438	0,052	3,386
13	Котельная п. Дубки (РБК)	0,168	0,168	0,003	0,165
14	Котельная №12	0,750	0,750	0,011	0,739
15	Котельная п. Зоринский	0,920	0,920	0,014	0,906
16	Котельная п. Ивановский	0,138	0,138	0,002	0,136
17	Котельная с. Клещевка	0,516	0,516	0,008	0,508
18	Котельная №2	2,150	2,150	0,032	2,118
19	Котельная №3	0,516	0,516	0,008	0,508
20	Котельная х. Малая Скатовка	0,332	0,332	0,005	0,327
21	Котельная с. Поповка	0,172	0,172	0,003	0,169
22	Котельная п. Расково	3,440	3,440	0,052	3,388
23	Котельная п. Сергиевский	0,420	0,420	0,006	0,414
24	Котельная п. Соколовый	14,179	14,179	0,213	13,966
25	Котельная п. Сосновка	0,504	0,504	0,008	0,496
26	Котельная ст. Тарханы	0,504	0,504	0,008	0,496
27	Котельная п. Тепличный	0,739	0,739	0,011	0,728
28	Котельная с. Усть-Курдюм	1,720	1,720	0,026	1,694
29	Котельная д. Юрловка	0,162	0,162	0,002	0,160
	ИТОГО:	39,029	39,029	0,584	38,445

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной АО «НПП «Контакт», Гкал/ч

№ п/п	Наименование котельной	УТМ Гкал/час	Ограничение Гкал/час	РТМ Гкал/час	СН Гкал/час	РТМ нетто Гкал/час
ЕТО АО «НПП «Контакт»						
1	ул. Спицина Б.В., д.1	83,7	34,2	49,5	2,15	47,35
	ИТОГО:	83,7	34,2	49,5	2,15	47,35

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ФГБУ ВО «СГТУ им. Гагарина Ю.А.», Гкал/ч

№ п/п	Наименование котельной	УТМ Гкал/час	Ограничение Гкал/час	РТМ Гкал/час	СН Гкал/час	РТМ нетто Гкал/час
Котельная ФГБУ ВО «СГТУ им. Гагарина Ю.А.»						
1	ул. Политехническая, 77	12,01	0,00	12,01	0,30	11,71

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность оборудования котельной ПДТВ - структурное подразделение ЦДТВ - филиал ОАО «РЖД», Гкал/ч

N п/п	Адрес или наименование котельной	Тепловая мощность котлов установленная	Ограничения установленной тепловой мощности	Тепловая мощность котлов располагаемая	Затраты тепловой мощности на собственные нужды	Тепловая мощность котельной нетто
1	Котельная ПЧЛ	2,083	0,000	2,083	0,031	2,052
2	Котельная СДТШ	0,321	0,000	0,321	0,005	0,316
3	Котельная ОМОН	0,688	0,000	0,688	0,010	0,678
4	Котельная ТЧ-1	8,600	0,000	8,600	0,129	8,471
5	Котельная ПТО	0,726	0,000	0,726	0,011	0,715
6	Котельная ДЦРС	6,880	0,000	6,880	0,103	6,777

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность оборудования котельной ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД РФ по Саратовской области», Гкал/ч

№ п/п	Наименование котельной	УТМ Гкал/час	Ограничение Гкал/час	РТМ Гкал/час	СН Гкал/час	РТМ нетто Гкал/час
ЕТО ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД РФ по Саратовской области»						
1	Котельная ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД РФ по Саратовской области»	6,18	1,22	4,96	0,12	5,88

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность оборудования котельной ЕТО ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье», Гкал/ч

№ п/п	Наименование котельной	УТМ Гкал/час	Ограничение Гкал/час	РТМ Гкал/час	СН Гкал/час	РТМ нетто Гкал/час
ЕТО ЗАО «Санаторий Октябрьское ущелье»						
1	Котельная санатория Октябрьское Ущелье	3,44	0,00	3,44	0,09	3,35

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной № 1/52 ООО «ИСК», Гкал/ч

№ п/п	Наименование котельной	УТМ Гкал/час	Ограничение Гкал/час	РТМ Гкал/час	СН Гкал/час	РТМ нетто Гкал/час
2021 год						
1	Котельная № 1/52 ООО «ИСК»	36,40	0,00	36,40	0,728	35,67
2022 год						
1	Котельная № 1/52 ООО «ИСК»	22,40	0,00	22,4	0,448	21,95

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ООО «Саратовэнергонефть» по ул. Геофизика, 4, Гкал/ч

№ п/п	Наименование котельной	УТМ Гкал/час	Ограничение Гкал/час	РТМ Гкал/час	СН Гкал/час	РТМ нетто Гкал/час
ООО «Саратовэнергонефть» по ул. Геофизика, 4						
1	Котельная по ул. Геофизика, 4	14,00	0,00	14,00	0,35	13,65

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ЕТО АО ТД «ТЦ-Поволжье» ул. 3 Дачная, б/н, Гкал/ч

№ п/п	Наименование котельной	УТМ Гкал/час	Ограничение Гкал/час	РТМ Гкал/час	СН Гкал/час	РТМ нетто Гкал/час
Котельная АО ТД «ТЦ-Поволжье»						
1	Котельная по ул. 3 Дачная б/н	19,26	0,00	19,26	0,29	18,97

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных ЕТО МУП «СКК», Гкал/ч

№ п/п	Котельная	Установленная тепловая мощность	Располагаемая тепловая мощность	Собственные нужды	НЕТТО
1	Котельная ул. Наумовская, 11	0,700	0,700	0,018	0,683
2	Котельная ул. Кутякова, 20/18	0,710	0,710	0,018	0,692
3	Котельная ул. Чапаева, 7	0,700	0,700	0,018	0,683
4	Котельная ул. Вокзальная, 4А	0,700	0,700	0,018	0,683
5	Котельная ул. Клочкова, 85	1,100	1,100	0,017	1,084
6	Котельная ул. Станционные проезд, 14	1,720	1,720	0,043	1,677
7	Котельная, ул. Сокурский тракт, 23	0,144	0,144	0,004	0,140
8	Блочно-модульная котельная в пос. Иволгино, ул. Малая Розовая.	1,710	1,710	0,026	1,684

9	Котельная ул. Лунная, 24	0,100	0,100	0,003	0,098
10	Песчано-Уметский тракт, 10А (топочная)	0,050	0,050	0,001	0,049
ИТОГО:		7,634	7,634	0,163	7,471

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной ЕТО ООО «Теплодар», Гкал/ч

№ п/п	Наименование котельной	УТМ Гкал/час	Ограничение Гкал/час	РТМ Гкал/час	СН Гкал/час	РТМ нетто Гкал/час
Котельная ООО «Теплодар»						
1	Котельная ул. Московская, 43	1,82	0,00	1,82	0,02	1,80